




		风速 (m/s)	14.2	15.1	15.1	14.8	/	/
		标态风量 (m³/s)	454837	49311				
		实际浓度 (mg/m³)	12	11	11	11	/	/
		SO ₂ 排放浓度 (mg/m³)	0	9	9	9	20	115
N 24°45'20.10"		实际浓度 (mg/m³)	205	200	206	204	/	/
	烟囱高度 113m	排放浓度 (mg/m³)	166	163	165	165	400	达标
		排放速率 (kg/h)	93.242	96.887	99.677	96.615	/	/
		实际浓度 (mg/m³)	0.26	0.42	0.18	0.22	/	/




有组织废气检测结果表 2

检测日期	检测时间	检测地点	检测项目	检测结果	评价标准	达标情况				
2016.11.17	17:05	E116°11'17.61" 烟囱高度 20m	粉尘	实测浓度 (mg/m ³)	5.2	4.0	6.8	5.3	20	达标
			排放速率 (kg/h)	0.089	0.077	0.119	0.096	/	/	
			烟温 t (°C)	41	41	41	41	/	/	
			含湿量 X _{sw} (%)	2.6	2.6	2.6	2.6	/	/	
2016.11.17	17:05	E116°11'17.05" 烟囱高度 20m	粉尘	排放速率 (kg/h)	0.040	0.035	0.072	0.048	/	/
			烟温 t (°C)	42	42	42	42	/	/	
			含湿量 X _{sw} (%)	2.8	2.8	2.8	2.8	/	/	
			风速 U _s (m/s)	1.6	1.6	1.6	1.6	/	/	
2016.11.17	17:05	E116°11'17.05" 烟囱高度 20m	标志风量 (m ³ /h)	16152	15852	15910	15971	/	/	
			排放速率 (kg/h)	0.022	0.021	0.060	0.050	/	/	

备注：评价标准：国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表 1（水泥制造）限值。

有组织废气检测结果表 5

采样点位	检测项目	采样日期: 2016年05月13日				评价标准值	达标情况
		1	2	3	均值		
6#包装机 N 24°44'58.05"	烟温 t (°C)	42	42	42	42	/	/
	含湿量 Xsw (%)	2.8	2.8	2.8	2.8	/	/
	风速 Us (m/s)	22.2	21.7	19.7	21.2	/	/
N 24°45'18.79"	烟温 t (°C)	95	96	96	96	/	/
	含湿量 Xsw (%)	2.9	2.9	2.9	2.9	/	/
	风速 Us (m/s)	6.0	6.8	7.5	6.8	/	/
N 24°45'12.25"	标态风量 (m³/h)	23900	23691	24829	22570	/	/
	粉尘 实测浓度 (mg/m³)	3.5	2.2	1.1	2.3	20	达标





备注: 1. 天气: 晴 风速: 1.0m/s
2. 评价标准: 国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表1中昼间标准。